



Управление по государственному регулированию цен (тарифов)
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 27 мая 2016 года № 13
г. Нарьян-Мар

**Об определении фактических значений показателей
надежности и качества услуг по передаче электрической
энергии и индикативных показателей уровня надежности
для территориальных сетевых организаций за 2015 год
долгосрочного периода регулирования**

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», Положением об Управлении по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 17.08.2012 № 233-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить фактические значения показателей надежности и качества услуг по передаче электрической энергии и индикативных показателей уровня надежности для территориальных сетевых организаций Ненецкого автономного округа за 2015 год долгосрочного периода регулирования согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Управления



С.А. Андриянов

Приложение
к приказу Управления
по государственному регулированию
цен (тарифов) Ненецкого автономного
округа от 27.05.2016 № 13
«Об определении фактических
значений показателей
надежности и качества услуг по
передаче электрической энергии
и индикативных показателей уровня
надежности для территориальных
сетевых организаций за 2015 год
долгосрочного периода
регулирования»

**Фактические значения показателей надежности и
качества услуг по передаче электрической энергии
и индикативные показатели уровня надежности
для территориальных сетевых организаций
Ненецкого автономного округа за 2015 год
долгосрочного периода регулирования**

№ п/п	Наименование показателя	Филиал «Северный» ОАО «Оборонэнерго»	ООО «ЛУКОЙЛ- ЭНЕРГОСЕТИ»
1.	Показатель уровня надежности оказываемых услуг	0,0000	0,0370
2.	Показатель уровня качества технологического присоединения	-	-
3.	Показатель уровня качества оказываемых услуг	0,8975	0,9048
4.	Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (P _{saidi}), час.	36,1933	0,9414
5.	Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (P _{saifi}), шт.	4,3333	1,1143