

Управление по государственному регулированию цен (тарифов)  
Ненецкого автономного округа

**ПРОТОКОЛ**

Заседания комиссии по государственному регулированию цен (тарифов)  
Ненецкого автономного округа

от 27 мая 2016 года № 5

---

п. Искателей, пер. Арктический, 3, оф. 302Б

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ -

Начальник Управления по государственному  
регулированию цен (тарифов) НАО

С.А. Андриянов

СЕКРЕТАРЬ -

Начальник отдела регулирования  
производственно-технической сферы и  
государственного контроля (надзора)  
Управления по государственному  
регулированию цен (тарифов) НАО

С.Г. Неверова

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Е. А. Кравцова  
Л.А. Вольнец  
О.М. Герасимова

---

1. Об определении фактических значений показателей надежности и качества услуг по передаче электрической энергии и индикативных показателей уровня надежности для территориальных сетевых организаций Ненецкого автономного округа за 2015 год долгосрочного периода регулирования по филиалу «Северный» ОАО «Оборонэнерго».

---

(докладчик Холодов И.Е.)

На основании отчетных данных за 2015 год, представленных филиалом «Северный» ОАО «Оборонэнерго» по Ненецкому автономному округу, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными приказом Минэнерго России от 14 октября 2013 года № 718, Управлением по

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа определены фактические значения показателей надежности и качества услуг по передаче электрической энергии и индикативные показатели уровня надежности за 2015 год долгосрочного периода регулирования.

Расчет фактических значений показателей надежности и качества и индикативных показателей уровня надежности филиала «Северный» ОАО «Оборонэнерго» за 2015 год представлен в приложениях № 1-6.

#### РЕШИЛИ:

1. Определить для филиала «Северный» ОАО «Оборонэнерго» по Ненецкому автономному округу следующие фактические значения показателей надежности и качества и индикативные показатели уровня надежности за 2015 год:

1) показатель уровня надежности (показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии)  $P_p = 0,0000$ ;

2) показатель уровня качества (показатель уровня обслуживания потребителей услуг)  $P_{тсо} = 0,8975$ ;

3) средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей  $P_{saidi} = 36,1933$  часа;

4) средняя частота прерывания электроснабжения потребителей  $P_{saifi} = 4,3333$  шт.

Результаты голосования: «За» - 3 чел.

Представитель НП «Совет рынка» - не принимал участия в голосовании (в соответствии с директивой).

От представителя УФАС по НАО по рассматриваемому вопросу возражений не поступило.

2. Об определении фактических значений показателей надежности и качества услуг по передаче электрической энергии и индикативных показателей уровня надежности за регулируемый период 2015 год долгосрочного периода регулирования по Усинскому региональному управлению ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

---

(докладчик Холодов И.Е.)

На основании отчетных данных за 2015 год, предоставленных Усинским региональным управлением ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и

территориальных сетевых организаций, утвержденными приказом Минэнерго России от 14 октября 2013 года № 718, Управлением по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа определены фактические значения показателей надежности и качества услуг по передаче электрической энергии и индикативные показатели уровня надежности за 2014 год долгосрочного периода регулирования.

Расчет фактических значений показателей надежности и качества и индикативных показателей уровня надежности ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» за 2015 год представлен в приложениях № 7-12.

**РЕШИЛИ:**

1. Определить для ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» следующие фактические значения показателей надежности и качества и индикативные показатели уровня надежности за 2015 год:

1) показатель уровня надежности (показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии)  $P_{п} = 0,0370$ ;

2) Показатель уровня качества (показатель уровня обслуживания потребителей услуг)  $P_{тсо} = 0,9048$ ;

3) средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей  $P_{saidi} = 0,9414$  часа;

4) средняя частота прерывания электроснабжения потребителей  $P_{saifi} = 1,1143$  шт.

Результаты голосования: «За» - 3 чел.

Представитель НП «Совет рынка» - не принимал участия в голосовании (в соответствии с директивой).

От представителя УФАС по НАО по рассматриваемому вопросу возражений не поступило.

Председательствующий



С.А. Андриянов

Секретарь



С.Г. Неверова