

Управление по государственному регулированию цен (тарифов)
Ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ

Заседания комиссии по государственному регулированию цен (тарифов)
Ненецкого автономного округа

от 29 мая 2018 года № 5

г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, 20

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ -

Исполняющий обязанности начальника Управления
по государственному
регулированию цен (тарифов) НАО

Л.В. Тихомирова

СЕКРЕТАРЬ -

Начальник отдела регулирования
производственно-технической сферы и
государственного контроля (надзора)
Управления по государственному
регулированию цен (тарифов) НАО

С.Г. Неверова

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Е.А. Кравцова
Е.Н. Лахно
А.М. Воронова

1. Об определении фактических значений показателей надежности и качества услуг по передаче электрической энергии и индикативных показателей уровня надежности для территориальной сетевой организации ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» (Усинское региональное управление) за 2017 год долгосрочного периода регулирования в части ее деятельности на территории Ненецкого автономного округа.

(докладчик Холодов И.Е.)

На основании отчетных данных за 2017 год, представленных Усинским региональным управлением ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых

услуг», Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными приказом Минэнерго России от 14.10.2013 № 718 и приказом Минэнерго от 29.11.2016 № 1256, Управлением по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа определены фактические значения показателей надежности и качества услуг по передаче электрической энергии и индикативные показатели уровня надежности за 2017 год долгосрочного периода регулирования.

Расчет фактических значений показателей надежности и качества и индикативных показателей уровня надежности ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» за 2017 год представлен в приложениях № 1-10.

РЕШИЛИ:

1. Определить для ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» следующие фактические значения показателей надежности и качества и индикативные показатели уровня надежности за 2017 год:

1) показатель уровня надежности (показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии) $P_{п} = 0,0142$;

2) $P_{тпр} = 1,0000$;

3) Показатель уровня качества (показатель уровня обслуживания потребителей услуг) $P_{тсо} = 0,8858$;

3) средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей $P_{saidi} = 0,0045$ часа;

4) средняя частота прерывания электроснабжения потребителей $P_{saifi} = 0,1515$ шт.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

От представителя УФАС по НАО по рассматриваемому вопросу возражений не поступило.

Председательствующий



Л.В. Тихомирова

Секретарь



С.Г. Неверова