

Форма 6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения*

Наименование организации	МП ЗР "Севержилкомсервис"
ИНН	8300010685
КПП	298301001
Местонахождение (адрес) организации	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17Б.
Отчетный период	2-й квартал 2017 года

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
1	2	3	4
1.	Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала	шт.	12
2.	Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала	шт.	0
3.	Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала	шт.	0
4.	Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала	Гкал/час	15,743
	Котельная № 1 с.Оксино	Гкал/час	0,83
	Котельная № 2 с.Оксино	Гкал/час	0,525
	Центральная котельная, поселок Хорей-Вер	Гкал/час	1,507
	Котельная Д/сада с. Нижняя Пеша	Гкал/час	0,243
	Котельная жилфонда с. Нижняя Пеша	Гкал/час	0,294
	Котельная Средней общеобразовательной школы, село Нижняя-Пеша	Гкал/час	0,294
	Котельная бани и гаража с. Нижняя Пеша	Гкал/час	0,138
	Котельная МП ЗР "Севержилкомсервис"	Гкал/час	0,839
	Котельная Макарово	Гкал/час	1,18
	Котельная Орбита с. Тельвиска	Гкал/час	0,482
	Центральная котельная, село Тельвиска	Гкал/час	1,552
	Котельная Средней общеобразовательной школы с. Великовисочное	Гкал/час	0,823
	Центральная котельная с. Великовисочное	Гкал/час	1,293
	Котельная Средней общеобразовательной школы, поселок Усть-Кара	Гкал/час	0,321
	Котельная Средней общеобразовательной школы, село Несь	Гкал/час	0,597
	Котельная детсада п. Харута	Гкал/час	0,543
	Модульная котельная п. Харута	Гкал/час	0,983
	Центральная котельная поселок Каратайка	Гкал/час	1,91
	Центральная котельная, деревни Оума	Гкал/час	1,389

Генеральный директор

Калашников С.Л.

*раскрывается регулируемой организацией ежеквартально в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается информация




Форма 4. Информация об основных
потребительских характеристиках регулируемых
товаров и услуг регулируемой организации*

Наименование организации	МП ЗР "Севержилкомсервис"
ИНН	8300010685
КПП	298301001
Местонахождение (адрес) организации	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17Б.
Отчетный период	за 2 квартал 2017 года

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
1	2	3	4
1.	Количество аварий на тепловых сетях	единиц на км	-
2.	Количество аварий на источниках тепловой энергии	единиц на км	-
3.	Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации	х	-
4.	Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении)	%	-
5.	Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение)	день	-
6	Выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации**	шт	0
7	Основания приостановления, ограничения и прекращения режима потребления тепловой энергии в случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"***		Количество обращений - 0

Генеральный директор



Калашников С.Л.

Исп. инженер ПТО
П.Н. Колосов
тел.8 (818-53) 4-83-75